


**UTILIZAREA STINGĂTOARELOR****CEI DRAGI NE AȘTEAPTĂ ACASĂ!****Specialiștii Serviciului de Prevenire și Protecție IAȘISTING vă prezintă modul de utilizare a stingătoarelor!**

- Se verifică presiunea prin citirea directă pe cadranul manometrului (acul să fie pe verde);
- Se deblochează stingătorul, trăgând inelul de siguranță;



- Se verifică funcționarea stingătorului, prin apăsarea scurtă a pârghiei;



- Apropierea de focar se face cu atenție, din direcția curenților de aer sau a vântului;
- Se apasă pârghia de acționare;



- Refularea agentului de stingere se face la baza focarului;
- Se alternează mișcarea de refulare de la stânga la dreapta.

Clasa de incendiu	Materiale	Simbol	Stingătoare cu Pulbere	Stingătoare cu CO <sub>2</sub>	Stingătoare cu Spumă	Apă
<b>A</b>	<b>Materiale solide:</b> hârtie, lemn, textile, cauciuc, paie, etc.		DA	NU	DA	DA
<b>B</b>	<b>Materiale lichide:</b> benzină, petrol, ulei, alcool, vopsea, etc.		DA	DA	DA	NU
<b>C</b>	<b>Gaze:</b> metan, hidrogen, propan, acetilenă, butan, gaz de sondă, etc.		DA	NU	NU	NU
<b>D</b>	<b>Metale:</b> aluminiu, sodiu, potasiu, magneziu, litiu, etc.		DA Pulbere Specială	NU	NU	NU
<b>F</b>	Uleiuri și grăsimi vegetale în aparate de gătit.		NU	NU	NU	NU
	Instalații și echipamente electrice aflate sub tensiune (max. 1.000V).		DA	DA	NU	NU

- Stingătoarele de incendiu se amplasează în locuri ferite de intemperii, agenți corozivi, loviri accidentale și se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează;
- Locurile de amplasare să fie vizibile, ușor accesibile și la distanțe optime față de focarele cele mai probabile;
- Înălțimea de montare să fie accesibilă tuturor utilizatorilor;
- Să fie fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu;
- Locul în care se amplasează stingătoarele se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice și a standardelor specifice.
- Permanent se va asigura vizibilitatea și lizibilitatea marcajelor;
- Stingătoarele de incendiu se verifică vizual periodic și se poate face de dumneavoastră sau o persoană autorizată;
- În afara controlului propriu, stingătoarele de incendiu se verifică, de regulă anual, de persoane de specialitate, autorizate în acest sens conform Ordinului 138 din 23 octombrie 2015 emis de M.A.I.

**Pentru o gamă diversificată de produse și servicii din domeniul SSM - SU, specialiștii din cadrul Grupului de firme Iașisting vă stau la dispoziție.**

Iași, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 46-48, cod poștal 700198

☎ 0232 237 515 ☎ 0332 411 779

✉ office@iasisting.ro

🌐 www.iasisting.ro

# think work be **Safe****Siguranță**  
la un click distanță