



FII ÎN SIGURANȚĂ ȘI ACASĂ!

Specialiștii Serviciului de Prevenire și Protecție IAȘISTING vă recomandă măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul sezonului rece, în spații închise!

Exploatarea sobelor cu și fără acumulare de căldură:

- înainte de folosire, sobele vor fi obligatoriu verificate, curățate și reparate;
- în fața ușițelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
- se interzice utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau neizolate corespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;
- se interzice aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
- se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
- sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul funcționării;
- cenușa rezultată se va evacua într-un loc amenajat în acest scop (groapă) iar resturile de jar vor fi stinse complet;
- se interzice funcționarea sobelor supraîncălzite;
- se interzice folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobelor.

Exploatarea coșurilor de evacuare a fumului

- coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate și reparate premurgător sezonului rece și ori de câte ori este nevoie;
- coșurile de fum se vor prelungi deasupra acoperișului cu 0,5 – 0,8 m;
- în podurile caselor, coșurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile;
- coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale planșeelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor cu 25 cm; în spațiul dintre coșuri și planșee se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
- coșurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) sau cele situate pe acoperișuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reținerea scânteilor;
- se interzice încăstrarea elementelor combustibile ale acoperișurilor, planșeelor etc. în coșurile de evacuare a fumului.

Exploatarea centralelor termice

- se interzice obturarea deschiderilor (gurilor) de aerisire a încăperilor în care sunt montate microcentrale;
- se interzice depozitarea sau accesul persoanelor cu materiale sau substanțe inflamabile în încăperile în care sunt amplasate microcentrale;
- se interzice accesul copiilor sau persoanelor neautorizate la exploatarea centralelor;
- în cazul oricăror defecțiuni sau dereglări se va apela la unități de service specializate (firma care a executat instalația);
- centralele termice se vor verifica periodic cel puțin o dată la 2 ani din momentul încetării garanției asigurate de furnizori/comercianți (prin agenți economici autorizați de ISCR).

Exploatarea instalațiilor electrice

- se interzice folosirea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizații;
- se interzice lăsarea nesupravegheată a fierului de călcat, reșoului sau radiatorului aflat în funcțiune;
- se interzice cuplarea la o singură priză a mai multor consumatori de energie;
- se interzice folosirea în tablourile electrice a siguranțelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liță sau sârmă;
- se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ștecher, direct în prize;
- se interzice efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații la instalațiile electrice de către personal necalificat și neautorizat.

Pentru o gamă diversificată de produse și servicii din domeniul SSM - SU, specialiștii din cadrul Grupului de firme Iașisting vă stau la dispoziție.

Iași, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 46-48, cod poștal 700198

☎ 0232 237 515 ☎ 0332 411 779

✉ office@iasisting.ro

🌐 www.iasisting.ro



think work be **Safe**

Siguranță
la un click distanță